

ECOLE MATERNELLE LES OLIVIERS

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE SUDEUROPE SAS - Marseille sur les périodes de octobre 2018 et mars 2019 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221 -33 du Décret n°2011-1728)

	Indice de Confinement (CO ₂)		Formaldéhyde		Benzène		Commentaires
	Résultats	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	Résultats (µg/m ³)	Cotation	
Bâtiment 1 / Salle de classe 3 / RDC	0	IC <4 conforme	11,51	A Conforme	0,67	A Conforme	/
Bâtiment 2 / Salle de classe 6 / RDC	1	IC <4 conforme	8,40	A+ Conforme	0,56	A Conforme	/
Bâtiment 4 / Salle de classe 7 / RDC	2	IC <4 conforme	9,88	A+ Conforme	0,65	A Conforme	/
Bâtiment 5 / Salle de classe 4 / RDC	3	IC <4 conforme	13,28	A Conforme	0,59	A Conforme	/

LEGENDE de la cotation de la Qualité de l'Air Intérieur

		A+	≤ 10 µg/m ³ Conforme		
	IC < 4 Conforme	A	10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme	A	≤ 2 µg/m ³ Conforme
	IC = 4 Conforme	B	30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme	B	2 < C ≤ 10 µg/m ³ Non Conforme
	IC = 5 Non Conforme	C	> 100 µg/m ³ Non Conforme	C	> 10 µg/m ³ Non Conforme

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N°1-1457
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N°:

10870473-001-1