

ECOLE ELEMENTAIRE PLAN DU VAR

Résultats de la campagne de mesure réalisée par APAVE SUDEUROPE SAS - Marseille sur les périodes de octobre 2018 et mars 2019 (1)

(communiqués par affichage conformément à l'article 5 du décret n°2015-1000 modifiant l'article R.221 -33 du Décret n°2011-1728)

| | Indice de Confinement (CO ₂) | | Formaldéhyde | | Benzène | | Commentaires |
|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | Résultats | Cotation | Résultats (µg/m ³) | Cotation | Résultats (µg/m ³) | Cotation | |
| Classe commune CP/CM2 / Salle de classe / RDC | 2 | IC <4 conforme | 12,42 | A Conforme | 0,61 | A Conforme | / |

**LEGENDE
de la cotation
de la Qualité de l'Air
Intérieur**

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|---|
| | A+ | ≤10 µg/m ³ Conforme | |
| | IC <4 Conforme | A | 10 < C ≤ 30 µg/m ³ Conforme |
| | IC = 4 Conforme | B | 30 < C ≤ 100 µg/m ³ Non Conforme |
| | IC=5 Non Conforme | C | > 100 µg/m ³ Non Conforme |

Le classement en A ou A+ traduit une **conformité réglementaire de la qualité de l'air**

Accréditation N°1-1457
Sites et portées
disponibles sur
www.COFRAC.fr

(1) Voir rapport détaillé Référence N°:

10386900-001-1